

ИП Умеренкова Л.М.

ИНН 460700074938, ОГРНИП 315463200007346,

305014, г. Курск, пр-т Победы, д.54, кв. 5, +7 (930) 269-33-14

Свидетельство о допуске по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-089-4607000074938-020, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» СРО-П 089-15122009

Исх. № 45кр от « 26 » Май 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дома жилые многоквартирные имеют класс функциональной пожарной опасности Ф1.4.

На земельном участке с кадастровым номером 46:11:090701:1015, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, Курский муниципальный район, сельское поселение Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Дорожная, з/у 10а планируется строительство одноэтажного жилого дома, степенью огнестойкости II, III из негорючих материалов. Расположение пожарных проездов, их количество и ширина соответствуют п 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». У проектируемого индивидуального жилого дома с северной стороны отсутствуют оконные проёмы, что в соответствии с п. 4.5 СП 4.13130.2013 позволяет уменьшить противопожарные расстояния между стенами проектируемого и существующего зданий на 20%. Таким образом, расстояние до здания, расположенного с северной стороны на земельном участке 46:11:090701:1014, составляет 6,4 м, что не противоречит требованиям технических регламентов. Расстояние до здания, расположенного с южной стороны на земельном участке 46:11:090701:770, составляет 9,0 м. Расположение индивидуального жилого дома соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в части организации пожарных проездов и отступов от рядом расположенных зданий, строений и сооружений. Планируемый индивидуальный жилой дом соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Предоставление условно разрешенного вида использования земельному участку «для индивидуально-жилищного строительства» не будет нарушать требования технических регламентов, положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Моковский сельсовет» Курского района Курской области.

ИП Умеренкова Людмила Михайловна

